

Czeladź, 13.04.2015 r.

Odpowiedzi na zapytania do zamówienia: Remont dachu budynku magazynowego – poniżej 30 000 euro – o nr: NP./223/Rb/B-SM/15.

1. Jaki rodzaj papy należy przyjąć do wyceny w szczególności proszę o podanie minimalnej grubości w milimetrach oraz elastyczności na ujemne temperatury. Pytanie dotyczy papy nawierzchniowej i podkładowej.

Odpowiedź:

- Należy przyjąć co najmniej papę podkładową termozgrzewalną o gr. 4,8 mm oraz papę nawierzchniową termozgrzewalną modyfikowaną SBS o gr. 5,2 mm. Są to jedyne wymagania Zamawiającego.

2. Jaki kolor obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych przewidział Zamawiający. Proszę podać kolor zgodny z paletą barw RAL.

Odpowiedź:

- Jedynym wymogiem jest, aby wszystkie elementy miały jednolity kolor.

3. Czy można do wyceny przyjąć blachę o powłoce poliestrowej (błyszczącej). Alternatywą jest blacha matowa jako droższy wariant.

Odpowiedź:

- Należy przyjąć blachę płaską ocynkowaną powlekaną (poliester) o grubości 0,5 mm.

4. Czy przy remoncie instalacji odgromowej można wtórnie wykorzystać zdemontowany przewód uziemiający, czy należy kupić i zamontować nowy drut.

Odpowiedź:

- Należy zainstalować nowy drut.

5. Czy przy obróbce pionowej ogniomura zamiast blachy można zastosować przy wycenie wywinicie z papy nawierzchniowej.

Odpowiedź:

- Nie.

6. Czy w celu poprawy funkcjonalności dachu Zamawiający nie rozszerzyłby zakresu prac o montaż płyty OSB pod obróbkę blacharską czapki ogniomura.

Odpowiedź:

- Nie.

**z up. BURMISTRZA  
Zastępca Burmistrza ds.  
Komunalnych  
mgr Elżbieta Dmitruk**